



Vedlegg 2: Veiledning

Dette skjemaet benyttes som veiledning og støtte til vedlegg 1: kartlegging og identifisering av brannrisiko

1) Bruker rusmidler/alkohol

- Besvares uavhengig av forbruk og hyppighet

2) utfordringer med el-utstyr

- Stadig bortfall av strøm (sikringer går)
- Bruk av gamle/tynne skjøteledninger eller skjøteledninger med høy belastning (maks 1000W)
- Synlige skader eller misfarging på kontakter/elektrisk utstyr
- Tildekking av/liten avstand fra el-ovner til brennbart materiale
- Uforsiktig bruk av el-apparater f.eks. at kaffetrakter, vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin e.l. står på over tid
- Vaskemaskin/tørketrommel er plassert i en annen etasje enn der tjenestemottakeren vanligvis oppholder seg

3) Brannfarlig uryddighet

- Rot/uryddighet blokkerer rømningsveier eller reduserer muligheten til å rømme ut (fare for fall e.l.)
- Mye rot kan gi økt brannfare i boligen (mye brennbart materiale)

4) Redusert evne til å forstå en brannsituasjon

- Kan tjenestemottakeren oppfatte at det brenner og handle rasjonelt

5) Fysisk fungering

- Påvirker synsfunksjonen evnen til å oppdage og evakuere ved en brann
- Påvirker hørselen evnen til å oppdage og evakuere ved en brann
- Har fysisk funksjonsevne betydning for evakuering ved brann

6) Har hatt brannhendelse de siste 5 år

- Har det vært brann eller branntilløp som er knyttet til tjenestemottakerens atferd

7) Røykvarsler

- Er det montert røykvarsler i boligen, virker den ved test eller visuell kontroll av batteriet (blinker)